

Service assainissement  
 ZA Sequer Nevez 29120 Pont L'Abbé  
 Tel : 02-98-82-73-34  
 Mail : anc29@saur.com

**AVIS DE CONCEPTION**  
**POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS D'AMENAGER**

Référence urbanisme	:	029 108 24 00003	Cadastre	:	D2208
Demandeur	:	Camping Paradis Domaine de Bel Ai Ty Varlen 29710 LANDUDEC			
Adresse de l'installation	:	Ty Varlen 29710 LANDUDEC			
Etude de sol réalisée par	:	ABC			

**Projet :**

**Filière recommandée :**

**Partie Ouest :**

**Réhabilitation 37 emplacements d'habitat + restaurant + salle polyvalente - 1 Microstation 150 EH minimum + lit d'infiltration (2x 75 m<sup>2</sup>)**

**Partie Est :**

**Création 57 emplacements d'habitat - 1 Microstation 171 EH minimum + lit d'infiltration (2x 75 m<sup>2</sup>)**

**Création 8 emplacements d'habitat - 1 Fosse toutes eaux 10 m<sup>3</sup> + Filtre à sable 100 m<sup>2</sup> (24EH)**

**IMPORTANT :**

Lors de la demande du permis de construire le demandeur devra fournir un complément à l'étude de sol, de manière à adapter le dimensionnement et l'implantation du dispositif d'assainissement individuel aux caractéristiques de la future construction.

**Pièces à fournir :**

- 1 imprimé de demande de contrôle complété
- 1 exemplaire d'étude de sol
- 1 complément d'étude spécifique au projet
- 1 plan de masse
- 1 plan de situation
- 1 plan de détail de l'habitation (descriptif des pièces : rez-de-chaussée et étage)

Les choix de filières définitifs marques et modèles, et le choix de l'entreprise retenue pour leurs entretiens devront être communiqués

**DECISION DU SPANC :**

Avis : Favorable

Date : 10/10/2024

Julien Bihannic

  
 SAUR Service public  
 d'Assainissement Non Collectif  
 ZA SEQUER NEVEZ  
 CS 91003 29120 PONT L'ABBE  
 TEL. 02 77 62 40 00 FAX 02 98 80 79 87