HAUT PAYS BIGOUDEN
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COPIE

Monsieur Didier BOURGOIN
ALPHA CAMPING
10 Villa d'Eylau
75 016 PARIS

Pouldreuzic, le 10 AVR. 2025

Objet : Projet Alpha Camping

Réf urbanisme : PA 029 108 25 00001

Instructrice SIADS : Audrey ROUXEL

Dossier suivi par : Floran FAIELLO
Réf. : 25-062 FF

Monsieur,

Le service mutualisé d'Application du Droit des Sols de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, a souhaité consulter la communauté de communes, au titre de sa compétence en eau potable, pour le projet cité en objet.

Le plan de réseau fourni affiche une alimentation AEP située sur la parcelle OD 630. Ce raccordement nécessite une extension de réseau de 110 ml, ainsi qu'un renforcement de 180 ml pour répondre aux besoins de votre projet. La figure 1 ci-dessous illustre le propos.

Si vous le souhaitez, nous solliciterons l'entreprise titulaire du marché pour obtenir un devis de travaux, et nous vous l'adresserons pour acceptation. Ces travaux seront à votre charge. Vous devrez également faire une demande de branchement auprès de SAUR pour l'installation d'un compteur.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Vice-Président
en charge de l'EAU

Michel BUREL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN

Copies :
- Service mutualisé ADS – PONT L'ABBE
- Antonio AZEVEDO DE ALBUQUERQUE, architecte – JOUARRE
- Stéphane DUBRAY, SAUR – PONT L'ABBE
- Mairie de LANDUDEC



Figure 1 : schématisation des travaux de raccordement au réseau AEP